

ปี 2008

ลำดับ	ชื่อบริษัท	จังหวัด	จำนวนมาตรการ	มาตรการ	รูปแบบมาตรการ	มูลค่าการติดตั้ง (ล้านบาท)	ผลการประหยัดพลังงาน (ต่อปี)	ผลการประหยัดค่าใช้จ่าย (ล้านบาท/ปี)	ระยะเวลาคืนทุน (ปี)
1	โรงพยาบาลศิริรินทร์	กรุงเทพฯ	2	เปลี่ยน chiller	SS	7.5	629,785 kw	1.889	3.9
				การเปลี่ยนมาใช้ boiler gas แทน boiler diesel	SS	6.97	0.0587 ktoe	1.877	3.5
2	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)	ฉะเชิงเทรา	1	VSD	SS	14.7	1.1 ล้าน kwh	3	4.9
3	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานลำโรง)	สมุทรปราการ	2	VSD	SS	25.6	2.2 ล้าน kwh	5.3	4.8
				Enhanced Lighting System	SS	1.03	180,326 kwh	0.432	2.4
4	บริษัท ยู เอ็ม ซี เมททอล จำกัด	ชลบุรี	2	VSD on booster fan	SS	0.3	144,000 kwh	0.36	1
				VSD on cooling tower fan	SS	0.48	96,000 kwh	0.24	2
5	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	นครปฐม	2	solar assisted air conditioning sytem	GS	48	548000 Rth	1.6	30
				Automatic Illumination control system	GS	50	5,750,000 kwh	16.4	3.05
6	บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)	สระบุรี	1	BKP Cogeneration	GS	188.4	ความร้อน 183878 MMBTU	47	6
7	โรงแรม โซฟีเทล เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1	Ozone for laundry, Heat pump, Chiller Replacement	GS	8.9	N/A	3.2	2.94
8	บริษัท นันยางการทอ อุตสาหกรรม จำกัด	สมุทรสาคร	1	Cogeneration	GS	154.6	N/A	49.2	3.1
9	โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต	ภูเก็ต	2	การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบประสิทธิภาพสูง	GS	14	1,716,000 kwh	4.8	2.9
				การปรับปรุงคุณภาพน้ำระบายความร้อนในหอผึ่งเย็น	GS	1.4	138,900 kwh	0.389	3.6