

ปี 2009

ลำดับ	ชื่อบริษัท	จังหวัด	จำนวนมาตรการ	มาตรการ	รูปแบบมาตรการ	มูลค่าการติดตั้ง (ล้านบาท)	ผลการประหยัดพลังงาน (ต่อปี)	ผลการประหยัดค่าใช้จ่าย (ล้านบาท/ปี)	ระยะเวลาคืนทุน (ปี)
1	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)	ฉะเชิงเทรา	2	ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ปั๊มทำให้สัมพันธ์กับการใช้งาน	SS	9.5	0.853 Mkw	1.987	4.8
				RTO Heat Recovery (อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ) เริ่มใช้งาน ม.ค.53	SS	38.4	11,250 ton(steam)	10.6	3.6
2	โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา	กรุงเทพฯ	1	โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง	GS	6.304	0.153 Mkw	0.607	15
3	โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส โคราช	นครราชสีมา	2	Chiller Replacement	GS	3.57	0.35 Mkw	1.03	3.46
				Heat Reclaim	GS	1	0.11 Mkw	0.32	3.14
4	โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่	เชียงใหม่	2	Chiller Replacement	GS	4.07	0.9 Mkw	2.58	1.58
				Heat Reclaim	GS	1.18	0.21 Mkw	0.63	1.88
5	บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด	สมุทรปราการ	2	Air Compressor Demand Management System (ADMS)	GS	4.66	1.32 Mkw	4.01	1.16
				Lighting Improvement in Production area	GS	8.24	0.41 Mkw	1.26	6.53
6	โรงแรม แกรนด์ไฮน่า ปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ	1	Chiller Replacement + Heat Reclaim	SS	7	0.621 Mkw	2.02	3.47
7	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	กรุงเทพฯ	1	อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับคอมไฟสาธารณะ	SS	11.176	0.927 Mkw	2.239	4.99